

Отчет по предписаниям МБДОУ «Ромашка» надзорными органами на 2021 – 2022 годы

| Наименование ОУ | Госпожнадзор | | | Роспотребнадзор | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|
| | Реквизиты предписания | Нарушения | Срок выполнения/ информация о выполнении | Реквизиты предписания | Нарушения | Срок выполнения/ информация о выполнении |
| МБДОУ Рыбинский детский сад «Ромашка» | 07.10.2021г №50 | В кабинете заведующей электрическая проводка проложена по горючему основанию. | До 01.08.2022г выполнено | 22.10.2021г. №31728 | Несоответствие маркировки детской мебели | До 01.11.2022г- выполнено |
| | | В старшей группе на электрическую проводку наложена плитка. | До 01.08.2022г, выполнено | | Светильники в старшей группе находились в не рабочем состоянии | До 01.11.2022г – выполнено |
| | | В младшей группе электрическая проводка проложена под обоями | До 01.08.2022г, выполнено | | Выражено в перекрещивании потока грязного белья с чистым через один вход. | До 01.08.2022г выполнено |
| | | Не обеспечено категорирование зоны помещения склада. | До 13.12.2021г- выполнено, устранили в срок | | Отсутствие в групповой ячейке старшей группы над моечной ванной вытяжной системы | До 01.08.2022г Установили |
| | | Не обеспечено категорирование кабинета завхоза. | До 13.12.2021г- выполнено, устранили в срок | | Отсутствие на пищеблоке вытяжной системы на моечной ванной | До 01.08.2022г – Установили |
| | | У эвакуационного выхода проложена труба. | До 13.12.2021г- выполнено, устранили в срок | | На пищеблоке отсутствует бактерицидная установка | До 01.11.2022г Установили |
| | | У эвакуационного выхода из помещения приемной проложена | До 13.12.2021г- выполнено, устранили в срок | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| | | труба. В помещении актового зала на потолке наклеена потолочная плитка. | До 13.12.2021г – выполнено, устранили | | На пищеблоке отсутствует зона первичной обработки овощей ,вторичной обработке овощей ,отсутствие моечного оборудования Отсутствие при входе в здание воздушно тепловой завесы | До 01.08.2022г Установили До 01.08.2022г Установили |
|--|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | | <p>С наружи центрального входа электрическая проводка проложена по горючему основанию.</p> <p>В чердачном помещении электрическая проводка проложена по горючему основанию.</p> <p>На объекте огнетушители в кол.3шт. не обеспечены сроком годности</p> | <p>До 01.08.2022г Устранили нарушения</p> <p>До 01.08.2022г Устранили нарушения</p> <p>До 13.12.2021г- выполнено ,устранили</p> | | |
|--|--|---|---|--|--|