

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ Рыбинский детский сад
«Ромашка»

_____ К.Г.Жарникова

« 01 » декабря 2021

М.П.

План

По устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, выявленных в ходе проверки 21.10.2021, в соответствии с актом проверки № 50, проведенной территориальным Управлением надзорной деятельности и профилактической работы по Красноярскому краю в Мотыгинском районе

№	Перечень выявленных нарушений	Установленный срок исполнения	Наименование мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки	Финансовые затраты (суммы), для проведения мероприятий/источник финансирования	Плановый срок реализации мероприятий	Ответственный исполнитель. Ф.И.О./должность	Сведения о ходе реализации мероприятий
1	В кабинете заведующей электрическая проводка проложена по горючему основанию.	01.08.22	Приобретение материалов для проведения работ в период планового ежегодного текущего ремонта здания	1000 (внебюджет)	04.06.22 01.08.22	Жарникова К.Г. Заведующий ДОУ	Выполнено в срок ¹
2.	В помещении старшей группы на электрическую проводку, идущую по стенам, наклеены плитки из пенопласта	01.08.22	Плитку убрали	Финансовых затрат не требуется.	04.06.22 01.08.22	Жарникова К.Г. Заведующая ДОУ	Выполнено в срок

3.	В помещении младшей группы электрическая проводка ,идущая по стене, проложена по обоям	01.08.22	Обои убрали	Финансовых затрат не требуется	04.06.22 01.08.22	Жарникова К.Г Заведующая ДОУ	Выполнено в срок
4.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности ,а так же не определен класс зоны помещения.	13.12.21	Зона определена	Финансовых затрат не требуется	01.12.21 13.12.21	Жарникова К.Г Заведующая ДОУ	Выполнено в срок
5.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности ,а так же не определен класс зоны кабинета завхоза	13.12.21	Зона определена	Финансовых затрат не требуется	01.12.21 13.12.21	Жарникова К.Г. Заведующая ДОУ	Приобретены материалы Выполнено в срок
6.	У эвакуационного выхода в спортзале проложена труба	13.12.21	Приобретение материалов для обеспечения проведения работ	500 внебюджет	01.12.21 13.12.21	Жарникова К.Г. Заведующая ДОУ	Приобретены материалы для устранения . Выполнено в срок
7.	У эвакуационного выхода из помещения приемной проложена труба	13.12.21	Приобретение материалов для обеспечения проведения работ	500 внебюджет	01.12.21 13.12.21	Жарникова К.Г. Заведующая ДОУ	Приобретены материалы для устранения . Выполнено в срок
8.	В помещении актового зала на потолке наклеена потолочная плитка, на которую отсутствует	13.12.21	Плитку убрали	Дополнительных финансовых затрат не требуется	01.12.21 13.12.21	Жарникова К.Г. Заведующая ДОУ	Выполнено в срок

	документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности.						
9.	С наружной стороны центрального входа электрическая проводка проложена по горючему основанию	01.08.22	Уложили в кабель канал	1375 (внебюджет)	04.06.22 01.08.22	Жарникова К.Г Заведующая ДОУ	Выполнено в срок
10	С наружной стороны у эвакуационного выхода из помещения кухни ,электрическая проводка проложена по горючему основанию.	01.08.22	Убрали электрическую поводку	Финансовых затрат не требуется	04.06.22 01.08.22	Жарникова К.Г Заведующая ДОУ	Выполнено в срок
11	В чердачном помещении электрическая проводка проложена по горючему основанию (стропила)	01.08.22	Приобрели гофру ,электрическую проводку уложили в нее	2500 (внебюджет)	04.06.22 01.08.22	Жарникова К.Г Заведующая ДОУ	Выполнено в срок
12	На объекте защиты у первичных средств пожаротушения (огнетушители) в количестве 3 шт. не обеспечено соблюдение сроков их перезарядки	13.12.21	Купили новые огнетушители	2700 (внебюджет)	01.12.21 13.12.21	Жарникова К.Г Заведующая ДО	Выполнено в срок

Сумма средств, необходимых для выполнения работ по исполнению вынесенных предписаний по выявленным нарушениям – общая сумма 8575(восемь тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек), источник финансирования – внебюджет.